

正本



181512340311

# 检测报告

国评环检(2018)第180202号

项目名称: 委托检测

委托单位: 日照阳光热电有限公司

报告日期: 2018.02.12

**GPM** 山东国评检测服务有限公司

报告专用章

3711053000098



## 项目信息一览表

报告编号: GPJC180202

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	日照阳光热电有限公司		
	检测地址	日照经济开发区银川路 201 号		
	联系人	万经理	联系电话	13336331211
检测单位	名称	山东国评检测服务有限公司		
	地址	日照市东港区山东路 685 号山东体育学院日照校区篮球馆南侧		
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-2955507/508
样品类别	污水			
采(送)样日期	2018.02.08			
检测周期	2018.02.08-2018.02.11			
检测目的	受日照阳光热电有限公司委托对污水进行检测			
采(送)样人员	张国栋、孙璐			
检测分析人员	徐开兴、山秀英、陈艳华、申芮萌、魏玉斌、张苗、胡宗凤			
报告签发	吴同飞			
说明	无			

## 水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: **GPJC180202**

共 6 页 第 2 页

客户名称	日照阳光热电有限公司	客户地址	日照经济开发区银川路 201 号		
采(送)样时间	2018.02.08	分析日期	2018.02.08-2018.02.11		
样品状态及特性	采样瓶完好无损; 采样量合格; 样品为液体。	样品量	塑料瓶: 500 mL×6; 玻璃瓶: 500 mL×2; 1000 mL×1		
采样依据	HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范	样品名称	污水		
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
WW1#废水总排口	180208 WWYG1#	pH 值	GB/T 6920-1986	无量纲	7.24
		化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	HJ/T 399-2007	mg/L	182
		氨氮	HJ 535-2009	mg/L	1.523
		总磷	GB/T 11893-1989	mg/L	0.81
		硫化物	GB/T 16489-1996	mg/L	ND
		石油类	HJ 637-2012	mg/L	ND
		悬浮物	GB/T 11901-1989	mg/L	18
		挥发酚	HJ 503-2009	mg/L	0.02
		氟化物	HJ/T 84-2016	mg/L	13.7
		全盐量	HJ/T 51-1999	mg/L	4.33×10 <sup>3</sup>
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     本页以下空白                      以下空白                 </div>			
备注	ND: 表示低于最低检出限。				

## 水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: **GPJC180202**

共 6 页 第 3 页

客户名称	日照阳光热电有限公司	客户地址	日照经济开发区银川路 201 号		
采(送)样时间	2018.02.08	分析日期	2018.02.08-2018.02.11		
样品状态及特性	采样瓶完好无损; 采样量合格; 样品为液体。	样品量	塑料瓶: 500 mL×2;		
采样依据	HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范	样品名称	污水		
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果
WW2#脱硫 废水排口	180208 WWYG2#	pH 值	GB/T 6920-1986	无量纲	5.28
		总砷	HJ 694-2014	μg/L	ND
		总铅	GB 7475-1987	mg/L	0.187
		总汞	HJ 694-2014	μg/L	ND
		总镉	GB 7475-1987	mg/L	0.10
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">             本页以下空白  <b style="font-size: 2em; color: red;">以下空白</b> </div>					
备注	ND: 表示低于最低检出限。				



附表 1

质量控制结果评价表

报告编号: GPJC180202

共 6 页 第 4 页

样品类型	检测参数	单位	标准值	测定值	相对误差 (偏差) (%)	结论	备注
污水	全盐量	mg/L	—	4.34×10 <sup>3</sup> ; 4.32×10 <sup>3</sup>	2.4	合格	平行样
	铅	mg/L	4.30	4.210	2.1	合格	标准样
	镉	mg/L	0.40	0.394	1.5	合格	标准样
	氟化物	mg/L	1.00	0.98	2.0	合格	标准样
	硫化物	mg/L	0.100	0.097	3.0	合格	标准样
	挥发酚	mg/L	1.00	1.03	3.0	合格	标准样
	本页以下空						
	白						

附表 2

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC180202

共 6 页 第 5 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	pH 值	玻璃电极法	GB 6920-1986	pH 计 GP-YQSB003	---
	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	快速消解分光光度法	HJ/T 399-2007	COD 快速测定仪 GP-YQSB017	10.0 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	622 可见分光光度计 GP-YQSB060	0.025 mg/L
	总磷	钼锑抗分光光度法	GB/T 11893-89	622 可见分光光度计 GP-YQSB059	0.01 mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ.637-2012	ET1200 水中油份浓度分析仪 GP-YQSB-023	0.04 mg/L
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	ME104E/02 电子天平 GP-YQSB038	4.0mg/L
	氟化物	离子色谱法	HJ/T 84-2016	CIC-D160 离子色谱仪 YQSB-046	0.001 mg/L
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	GB/T16489-1996	722 可见分光光度计 GP-YQSB059	0.005 mg/L
	挥发酚	4-氨基安替吡啉分光光度法	HJ 503-2009	722 可见分光光度计 GP-YQSB059	0.0003 mg/L
	全盐量	重量法	HJ/T 51-1999	ME104E/02 电子天平 GP-YQSB038	10mg/L
	总砷	原子荧光法	HJ 694-2014	PF-3 原子荧光光度计 GP-YQSB045	0.3 μg/L
	总铅	火焰原子吸收分光光度法	GB 7475-1987	TAS-990 原子吸收分光光度计 GP-YQSB043	0.010mg/L

附表 3

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC180202

共 6 页 第 6 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	总汞	原子荧光法	HJ 694-2014	PF-3 原子荧光光度计 GP-YQSB045	0.04μg/L
	总镉	火焰原子吸收分光光度法	GB 7475-1987	TAS-990 原子吸收分光光度计 GP-YQSB043	0.001mg/L
本页以下空白 					

\*\*\*本报告结束\*\*\*

报告编制: 孙梦

报告审核: 孙科

批准签发: 

